

Bestätigung **Confirmation**

Name und Anschrift: **Siemens AG**
Name and address: **A&D CD SV TM**
Werner-von-Siemens-Straße 48
D-92220 Amberg

Produktbezeichnung: **Überspannungsbegrenzer**
Designation of the product: **Surge Suppressor**

Typ: **3TX4490-.. 3TX6406-..**
Type: **3TX7402-.. 3TX7462-..**
3TX7466-.. 3TX7522-..
3TX7572-..


Wir bestätigen, daß die oben genannten Überspannungsbegrenzer für Schütze die KWU-Anforderungen der Sicherheit gegen induzierte Erschütterungen aus Erdbeben oder ähnlichen Belastungsfällen nach ZEN 000 DD7080.9/1 erfüllen.

Dies kann anhand zahlreicher Dauerschaltversuche mit Schützen, bei denen die Beanspruchung bezüglich Schocken und Schwingen für die angebauten Überspannungsbegrenzer erfahrungsgemäß wesentlich härter ist als in genannter Norm gefordert, nachgewiesen werden.

mit freundlichen Grüßen

Amberg, 22.10.1997

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)


A&D CD SV TM Hr. Schröther

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichen der Befugten)
(name and signature or equivalent marking of authorized person)


A&D CD SV TM4 Hr. Danzer