

Prüfbescheinigung

Nr.: 2556/6508

Regensburg, 3. November 2008

Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination

ALPHA 160 DIN – Wandverteiler der Baureihe 8GK..

Prüfvorschrift:

DIN EN 60 439-1(VDE 0660-500):2005-01/
IEC 60 439-1 (1999) + A1: 2004 / EN 60 439-1 (1999) + A1: 2004 und
DIN EN 60439-3 (VDE 0660-504):2002-05 /
IEC 60 439-3 (1990) +A1 (1993) + A2 (2001) / EN 60 439-3:91 + A1:1994 + A2:2001


Durchgeführte Typprüfung:

Nach Abschnitt 8.2.14 Nachweis der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Prüfergebnis: Die Typprüfung wurde bestanden.

Die Prüfung ist im Prüfbericht CB-DE1-31279 von VDE PZI dokumentiert.

Siemens Aktiengesellschaft


Franz Kammerl
Management and
Engineering Distribution Boards


Johann Wagner
Quality Department

Geschäftsgebiet Electrical Installation Technology

Leitung: Godehardt Schneider

Briefadresse: Siemens AG
DB E/QP 1

Name:
Kandlbinder/Reinhardt
Hausadresse:
Siemensstraße 10
93055 Regensburg

Telefon (0941) 790 - 01
Durchwahl 2187/2
Fax (0941) 790 - 2500

Postfach 10 09 53
93009 Regensburg

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme
Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender; Wolfgang Dehen, Heinrich Hiesinger, Joe Kaeser, Erich R. Reinhardt,
Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmssen
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684
WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322