

Siemens AG, I IA SC PI 1 PRM-1, Östliche Rheinbrückenstr. 50, 76187 Karlsruhe

Name Helge Griasch  
Abteilung I IA SC PI 1 PRM-1

### TO WHOM IT MAY CONCERN

Telefon +49 (721) 595-4076  
Telefax +49 (721) 595-8934076  
E-Mail Helge.Griasch@siemens.com

Unser Zeichen HG  
Datum 27/05/2013

### **Use of SIEMENS SITRANS P DSIII pressure transmitter in hazardous areas. “DUAL SEAL” Option E24**

**7MF4 [0,2,3,4,5] 3 \*- \* [B,C,D,E,F,G,H] [A,B,C,E,H,L] \* [0,2] - \* N \* [6,7] - Z E24**

**This letter is to confirm that the pressure transmitter SITRANS P DSIII  
meets the requirements of a Dual Sealed device as defined in  
ANSI/ISA 12.27.01:2003**



Siemens Aktiengesellschaft

Matthias Schneider  
Business Line Manager

Jürgen Pflaum  
Quality Manager

**Siemens AG**  
Industry Sector; Leitung: Siegfried Russwurm  
Industry Automation Division; Leitung: Anton Sebastian Huber  
Sensors and Communication; Leitung: Hans-Georg Kumpfmüller

Östliche Rheinbrückenstr. 50 Tel.: +49 (721) 595 0  
76187 Karlsruhe  
Deutschland

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender:  
Roland Busch, Brigitte Ederer, Klaus Helmrich, Joe Kaeser, Barbara Kux, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmssen, Michael Süß  
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684  
WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322