

Prüfbescheinigung

Nr.: 2538/6115

Regensburg, 03. Dezember 2003

Kunde: Anwender	BZ-Nr.: - Lieferschein-Nr.: - Ausfertigung: 1 x
--------------------	---

Pos.	Stück	Gerät
		N-Leitungsschutzschalter, 230/400 V, 10 kA 5SX4...


Die Geräte sind nach EN 60898, DIN VDE 0641 gebaut und nach diesen Bestimmungen approbiert und von uns geprüft.

Die Übereinstimmung wird durch laufende Stichproben in unserem Prüffeld überwacht.

Die Geräte entsprechen darüber hinaus der IEC 60898.

Siemens Aktiengesellschaft


Birkl


i. V. Albrecht

Geschäftsgebiet Electrical Installation Technology

Leitung: Godehardt-Schneider

Briefadresse: Siemens AG
QMP2

Postfach 10 09 53
93009 Regensburg

Name:
Albrecht
Hausadresse:
Siemensstraße 10
93055 Regensburg

Telefon (0941) 790 - 01
Durchwahl 2199
Fax (0941) 790 - 2714

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender
Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski,
Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharaf, Claus Weyrich, Klaus Wucherer
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684